



Opole, 24 września 2018 r.

GL.ZUZ.3.421.109.2018.BS

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017, poz.1257 z późn.zm.) oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.) zawiadamiam, o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Waldemara Jaworskiego właściciela firmy GEOSERWIS w Opolu, pełnomocnika Zakładu Komunalnego w Głogówku, w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb ujęcia „Nowego” wodociągu komunalnego w Głogówku, w zakresie:

1. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni nr 2bz na działce nr 417/2 obręb

Rzepcze, o parametrach:

- poziom wodonośny: trzeciorzęd
- głębokość – 86,0 m
- wydajność eksploatacyjna $Q_e = 48 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S=25,55 \text{ m}$,
- promień leja depresji $R=469,0 \text{ m}$
- obudowa typu kompaktowego z laminatu poliestrowo-szklanego, dwupowłokowa, ocieplona, posadowiona na fundamencie
- armatura studni: pompa głębinowa typ GB.CA.3.03 o wydajności $Q = 55 \text{ m}^3/\text{h}$ przy $H = 60 \text{ m}$, zawór zwrotny, wodomierz, zasuwka odcinająca.

2. pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych ze studni zastępczej 2bz, w ilościach:

- $Q_{\max \text{ chw}} = 0,0133 \text{ m}^3/\text{s}$
- $Q_{\text{śr d}} = 1\,152 \text{ m}^3/\text{d}$
- $Q_{\text{śr r}} = 420\,480 \text{ m}^3/\text{rok}$.

w ramach ilości łącznych dla całego ujęcia wody wodociągu w Głogówku, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym znak Ro.III.6223-14/10 z dnia 27-08-2010 r.

Zasięg oddziaływania wynikający z planowanych do wykonania urządzeń wodnych oraz wynikający z korzystania z wód:

- działka nr 417/2 obręb Rzepcze – własność Gminy Głogówek.

Zasięg oddziaływania ograniczono do działki na której zlokalizowano studnię 2bz, z uwagi na ujęcie do eksploatacji bardzo głęboko zalegający poziom wodonośny w przelocie 62,0-80,0 m ppt. Warstwa wodonośna jest izolowana od powierzchni terenu gruba warstwą ilów trzeciorzędowych o miąższości 38,5 m oraz warstwą glin czwartorzędowych o miąższości 15,5 m. Zwierciadło wody nawiercone na głębokości 62,0 m stabilizuje się na głębokości 19,55 m ppt. Wytworzenie leja depresji w takim głębokim poziomie wodonośnym w żaden sposób nie wpłynie na powierzchnię terenu. Nie naruszy stosunków wodnych na działkach w zasięgu leja depresji. Na przedmiotowym obszarze brak jest innych otworów studziennych ujmujących wodę z tego poziomu wodonośnego, za wyjątkiem studni przedmiotowego ujęcia wody. Stąd

przyjęto, że zasięg oddziaływania korzystania z wód ogranicza się do działki nr 417/2 w Rzepce. gm. Głogówek.

W myśl art. 10 § 1 Kpa informuję strony postępowania o ich uprawnieniach w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, zainteresowane strony mają prawo, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.

Akta sprawy są do wglądu w Zarządzie Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, w pokoju nr 12, w godz. 7.30 ÷ 14.30.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 40 § 4 strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Zgodnie z art. 40 § 5 w razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, ponadto strona ma prawo do złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie oraz wyjaśnień na piśmie.
3. Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.
4. Zgodnie z art.41 § 2, w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

DYREKTOR

Aleksandra Drescher

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pan Waldemar Jaworski
GEOSERWIS
45-950 Opole, ul. Ligudy 12a
pełnomocnik Zakładu Komunalnego w Głogówku
2. Gmina Głogówek
48-250 Głogówek, ul. Rynek 1
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
4. ZUZ-A/a

Sprawę prowadzi: Beata Szczęsny, tel. 77 407-47-20